

GOSR.271.16.2017

Wszyscy zainteresowani

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: "Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Wojsławicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wojsławice w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn.zm.) zamieszczam treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Zgodnie z zapisami SIWZ p. 4 > 4.2 **"w przypadku wyboru technologii, która będzie wymagała demontaż istniejącego pokrycia dachowego należy przewidzieć wymianę pokrycia dachowego na nowe, typ i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania"**.

Zapis tak sformowany jest bardzo nieprecyzyjny. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w przypadku konieczności demontażu części pokrycia dachowego w celu demontażu uszkodzonego zbiornika SBR należy również wymienić całe pokrycie dachowe. Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi w jakim stanie technicznym jest istniejąca więźba.

Zamawiający w pierwszym postępowaniu o udzieleniu powyższego zamówienia odpowiedział **"W celu oceny stanu technicznego więźby dachowej oraz określenia pow. pokrycia dachowego zaleca się wizję lokalną w celu dokonanie właściwej oceny"**. Zwracamy uwagę, że oferent podczas wizji lokalnej nie jest w stanie ocenić stanu więźby dachowej, gdyż wiązało by się to w dokonaniem jej odkrywki (demontaż poszycia, demontaż wykończenia wewnętrznego). Ponadto w przypadku gdy Zamawiający planuje remontu lub modernizacji więźby dachowej, jej stan techniczny zgodnie z *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego* §19 pkt. 4g powinien być opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowych.

W związku w powyższym prosimy o jednoznaczne określenie:

- czy w ramach zamówienia należy wymienić istniejące pokrycie dachowe na nowe, jeśli tak prosimy o podanie parametrów blachy tj. grubość, kolor gdyż ma to wpływ na wycenę prac,

Odp. W przypadku wyboru technologii i sposobu montażu zbiornika SBR, który będzie powodował demontaż istniejącego pokrycia dachowego należy przewidzieć zakup i montaż nowego pokrycia dachowego – typ: blacha trapezowa, grubość blachy 0,5 – 0,8 mm, kolor ceglasty mat;

➤ czy w ramach zamówienia należy wymienić całą więźbę dachową,
Odp. Zamawiający nie planuje wymiany więźby dachowej;

➤ czy w ramach zamówienia Zamawiający planuje wymianę jakichś elementów więźby dachowej,
Odp. Zamawiający nie planuje wymiany żadnych elementów więźby dachowej;

➤ czy w przypadku demontażu części pokrycia dachowego niezbędnego do wymiany uszkodzonego zbiornika SBR Zamawiający dopuszcza ponowny montaż zdemontowanego pokrycia dachowego oraz przywrócenie stanu pierwotnego.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ponownego montażu zdemontowanego pokrycia dachowego.

WÓJT
mgr Henryk Gołębowski