

GMINA WOJSŁAWICE
z siedzibą
22-120 Wojsławice
ul. Rynek 30

Znak sprawy: GOSR.271.4.2020

Wojsławice, dnia 18.05.2020 r.

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Aranżacja i wyposażenie wnętrza Synagogi w celu przystosowania na Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. **Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.**) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Wojsławice, ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 18.05.2020 r.:

1. Zestaw meblowy ZM1 – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach zabudowy ZM1 poza podestem, na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseni, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i krawędziach zabezpieczonych odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

2. Zestaw meblowy ZM2 – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach zabudowy ZM2 na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseni, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i krawędziach zabezpieczonych odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

3. Stół multimedialny S1 – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach stołu, na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseni, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i krawędziach zabezpieczonych odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

4. Pulpity na księgi P1, P2 – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach pulpity, na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseni, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem, tworzących przestrzenne skrzynie o niewidocznych grubościach płyt, pozostałe krawędzie, np. dolne zabezpieczone odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

5. Gabloty G1-P10 – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach gablot gdzie występują spieki, na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseni, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i krawędziach zabezpieczonych odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków na gablotach G1-G10 zgodnie z ww. zakresem.

6. Wykończenie ściany i sufitu przedsionka (Lp.29 przedmiaru) – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseni, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i krawędziach zabezpieczonych odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.1 ppkt. 2 - Zamawiający nie realizuje wykończenia ścian i sufitu w przedsionku.

Jednocześnie przypomina, że przedmiary załączone do SIWZ mają jedynie charakter pomocniczy dla skalkulowania ceny oferty, nie stanowią zaś elementu OPZ, a Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ.

7. Bima B cokół – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na elementach pionowych zabudowy cokołu, za wyjątkiem schodów i płaszczyzn poziomych, po których się chodzi, na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseni, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i odpowiednio zabezpieczonych na wilgoć i uderzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

8. Przegroda szklana babiniec PS1 - czy dopuszczacie Państwo zamianę belki ze stali nierdzewnej nad szklaną ścianą - na stalową zabezpieczoną antykorozyjnie, obłożoną okładziną z laminatu metalicznego (typu np. Homapal)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę belki ze stali nierdzewnej nad szklaną ścianą - na stalową zabezpieczoną antykorozyjnie, obłożoną okładziną z laminatu metalicznego (typu np. Homapal).

9. Oparcie OP1, AHK kolumny, B bima, gabloty G1-G10 - czy dopuszczacie Państwo zamianę elementów ze stali nierdzewnej polerowanej na stal nierdzewną szrotkowaną?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę elementów ze stali nierdzewnej polerowanej na stal nierdzewną szrotkowaną zgodnie z ww. zakresem?

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

WÓJT
mgr Henryk Guleńowski

